



Certificado N° 155979

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO AL
RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición
del aislamiento acústico en los edificios
y de los elementos de construcción.
Parte 3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido aéreo de
los elementos de construcción

Empresa **ALUMINIOS PADRÓN, S.A.**

Sección

**Pº IND. FCO. QUINTA, C/ PICARAÑA S/N
PICARAÑA-PADRÓN (LA CORUÑA)**

Producto **Ventana deslizante horizontal de dos hojas
derecha.**


Modelo **IT-205**

Dimensiones (AnxAI) **1230 mm X 1480 mm**

Material **Aluminio**

Acristalamiento **6/10/4**

Fecha de Ensayo **09/04/2007**



**Índice de Reducción Sonora
Rw (C;C_{tr})**

22 (0;-1) dB



ENSATEC S.L. - Abril de 2007

Oscar Ruiz Chicote
Rpble. Área Cerramientos Ext.

Oscar Blanco Navaridas
Director Dpto. Industrial

José Morales Henares
Director Gerente



La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 155979.